

Zadavatel: Obec Želechovice nad Dřevnicí
Se sídlem: 4. května 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Zastoupený: Bc. Michal Špendlík, starosta
IČ: 75158094

všichni zájemci

IČ: , DIČ:


Ve Zlíně dne 20.2.2014

14/0/201447

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: Úprava prostoru návsí před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí
Ev. číslo veřejné zakázky: 201447P
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: dle Metodického pokynu ROP SM, V 31 MP ZZ 8.4, zakázka IV. Kategorie
Limit veřejné zakázky: malého rozsahu

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
PARTNER PRO VAŠ ROZVOJ



Zadavateli byla doručena ve lhůtě uvedené v zadávací dokumentaci žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří si požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V objektech SO 103 Chodníky a SO 501 Ostatní konstrukce jsou stejné položky o stejných výměrách (kromě košů a laviček, kde je rozdílné množství ks). Prosíme o sdělení, zda se nejedná o duplicitu:

Odd..3 Svislé a kompletní k-ce

Pol.č.1 Gabiony pod terénem 46m³

Pol.č.2 Gabiony nad terénem 46m³

Odd..91 Ostatní konstr.a práce na pozemních komunikacích

Pol.č.4 Osazení a montáž zábradlí jednomadlového 5,2m

Pol.č.5 Ocelové zábradlí schodiště prof.40/100 žár.pozink 179 kg

Pol.č. 7 D+M mobiliář dle výběru 1kpl

- odpad koše 7ks (cca 3500kč/ks), lavičky 5ks (cca 4900kč/ks)

Pol.č.8 D+M přístřešek vč.založení 1 kpl

Odpověď č. 1 :

Uvedené položky jsou v SO 103 uvedeny duplicitně. Uchazeči nacení ve svých nabídkách tyto položky pouze v SO 501 v množství zde uvedeném (v případě laviček a košů á 3 ks).

Dotaz č. 2:

U položek gabionů se nám navíc zdá dle výkresu koordinační situace nedostatečné množství 2x46 m3. Je tato výměra správná?

Odpověď č. 2 :

Výměra 46 m3 odpovídá našemu předpokladu, že se jedná o lehké dekorační zídky výšky 0,5 m nad terénem a 0,5 m pod terénem (u "kontejnerů" je 1,0 nad terénem a cca 1,0 m založení pod terénem). Uchazeči nacení položky v uvedených výměrách.

Dotaz č. 3:

U položek mobiliáře je uvedena jejich orientační cena:

Pol.č. 7 D+M mobiliář dle výběru - odpad koše 7ks (cca 3500kč/ks), lavičky 5ks (cca 4900kč/ks)

Je tato cena závazná?

Odpověď č. 3 :

Uchazeči nacení tyto položky pouze v SO 501 a v množství 3 ks odpadkové koše a 3 ks lavičky (viz odpověď č.1). Uvedená cenová úroveň (orientační cena) výrobků odpovídá podobným výrobkům již v obci instalovaných a je zde uvedena jako "pomocné měřítko" při upřesnění, o jakou cenovou kategorii těchto výrobků má zadavatel zájem (koš cca 3500,- Kč/ ks, lavička cca 3000,- Kč/ks) .

- materiálová specifikace lavičky s opěradlem - podmínění upřesnění dle výběru architekta: nosná konstrukce je ocelová žárově zinkovaná, opatřená ochrannou vrstvou zinku a práškového vypalovacího laku. Tato nosná ocelová konstrukce bočnic je spojená dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez. Použité dřevo tropické, délka lavičky 1,8 m, bude kotvena pomocí závitových tyčí do betonového základu.

- materiálová specifikace odpadkové koše - podmínění upřesnění dle výběru architekta : ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškového vypalovacího laku, nosná konstrukce tvoří svařenec plechu, ohýbaného, pozinkovaného a trubky, opatřené plastovým tělem, ochranným, černým DN 315 mm, objem koše 25 l, kotvení pomocí závitových tyčí.

Dotaz č. 4:

Přístřešek zastávky je dle situace pouze jeden, ve VV uveden v obou objektech. Prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 4 :

Zastávkový přístřešek je pouze jeden.

v SO 102 je provizorní zastávka po dobu stavby, tedy označnický do patky

v SO 501 je nový zastávkový přístřešek


- materiálová specifikace zastávkového přístřešku - podmínění upřesnění dle výběru architekta : jednoduchý, dvoumodulový přístřešek délky 2,8 m , šíře 1,7 m bez bočnic; nosná ocelová konstrukce, opatřená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, se skleněnými výplněmi v zadní stěně a se skleněnou střechou. Spojovací materiál z nerezavějící oceli. Nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy. Výplň zadní stěny tvoří kalené sklo s bezpečnostním potiskem, střešní krytinu tvoří lepené kalené sklo s potiskem (přístíněním). Součástí 1 modulu je integrovaná lavička z masivního tropického dřeva upevněná v ocelových držácích a se samostatným kotvením. Všechny prvky musí být řádně kotveny do základových konstrukcí, které jsou součástí kompletu dodávky a montáže zastávkového přístřešku.

Informace zadavatele:

Ve výzvě i textové části Zadávací dokumentace je u druhu řízení uvedeno, že se jedná o řízení *dle Metodického pokynu ROP SM, V 31 MP ZZ 8.3, zakázka IV. Kategorie.*

Dne 7.2.2014 byl vydán aktualizovaný Metodický pokyn V 31 MP ZZ 8.4 a uchazeči i zadavatel jsou povinni se tímto aktualizovaným Metodickým pokynem v rámci této zakázky řídit. (Pozn.: Aktualizovaný Metodický pokyn neupravuje ani nemění postupy nebo povinnosti uchazečů či zadavatele stanovené ve výzvě a Zadávací dokumentaci. Změna v aktualizovaném Metodickém pokynu se předmětné zakázky netýká.)

Za zadavatele



Ivan Černý
pověřen výkonem zadavat. činností